

点検チェックシート(警報出力装置NetAL-1)

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【機器】

型 式 NetAL-1

製 造 番 号 No. _____

ROMバージョン () _____

製 造 年 月 _____ 年 _____ 月

【機器基本設定】

		ネットワークアドレス		#
電源	外部	V		
	電池	メイン	サブ	
		V	V	
		内部温度		℃

・警報出力条件 ※(各出力先に複数のパターンを使用する場合はNo.2「出力先別パターン一覧」へ記入)

出力先	パターン		1		警戒レベル							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>											
20	<input type="checkbox"/>											
30	<input type="checkbox"/>											
40	<input type="checkbox"/>											

出力先	パターン		1		警戒レベル							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>											
20	<input type="checkbox"/>											
30	<input type="checkbox"/>											
40	<input type="checkbox"/>											

出力先	パターン		1		警戒レベル							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>											
20	<input type="checkbox"/>											
30	<input type="checkbox"/>											
40	<input type="checkbox"/>											

出力先	パターン		1		警戒レベル							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>											
20	<input type="checkbox"/>											
30	<input type="checkbox"/>											
40	<input type="checkbox"/>											

出力先	パターン		1		警戒レベル							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>											
20	<input type="checkbox"/>											
30	<input type="checkbox"/>											
40	<input type="checkbox"/>											

出力先	パターン		1		警戒レベル							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>											
20	<input type="checkbox"/>											
30	<input type="checkbox"/>											
40	<input type="checkbox"/>											

・警報出力時間

出力 1	出力 2	出力 3
出力 4	出力 5	出力 6

・警報出力ラッチ

出力 1	出力 2	出力 3
ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
出力 4	出力 5	出力 6
ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF

・警報接点極性

出力 1	出力 2	出力 3
A / B	A / B	A / B
出力 4	出力 5	出力 6
A / B	A / B	A / B

・ネットワーク監視情報

監視する(『1』になっている)アドレスを記入 ※アドレス#00~#63)

(_____)

・警報パケット転送先

#

判定:(○良 ×否 △注意)

項目	点検内容	判定	備考
収納箱	取付金具やステンバンド等取付部に緩みほか異常が無いこと		
	外観、形状に錆び・へコミ・ヒビ割れが無いこと		
出力装置	外部電源・接点出力端子台に錆び・緩みが無いこと		
	通信ポートコネクタ部に錆び、抜け、リード線挿入不良、断線が無いこと		
	電池切り替わりの確認(メイン⇄サブ)		
	電池ホルダに錆びや水濡れの形跡が無いこと		
	接点出力1~6が正常に出力されること		

